加賀市環境美化ｾﾝﾀｰの維持管理情況について

【焼却施設】

①処分した廃棄物の各月ごとの種類及び量

	項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R3年度	可燃ごみ	(t)	1,396	1,369	1,381	1,470	1,464	1,341	1,374	1,452	1,500	1,338	1,095	1,388
	破砕可燃物	(t)	292	259	327	271	234	302	385	146	72	100	71	180
	項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R4年度	可燃ごみ	(t)	1,417	1,412	1,396	1,391	1,503	1,375	1,414	1,426	1,477	1,358	1,181	1,437
	破砕可燃物	(t)	258	236	364	268	229	259	338	230	149	136	129	242
	項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R5年度	可燃ごみ	(t)	1,365	1,435	1,357	1,416	1,434							
	破砕可燃物	(t)	258	248	341	302	204							

②連続測定項目

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ｶﾞｽの温度	連続ﾃﾞｰﾀは環境美化ｾﾝﾀｰでご確認ください											
集塵機に流入する燃焼ｶﾞｽの温度												
煙突から排出される排ｶﾞｽ中の一酸化炭素の濃度(1号炉)												
煙突から排出される排ｶﾞｽ中の一酸化炭素の濃度(2号炉)												

③ｶﾞｽ冷却設備の清掃を行った年月日

令和3年度	1回			2回		
1号炉	R3-6-16	～	R3-6-17	R4-2-17	～	R4-2-18
2号炉	R3-8-23	～	R3-8-24	R4-3- 8	～	R4-3- 9
令和4年度	1回			2回		
1号炉	R4-6-24	～	R4-6-25	R5-2-8	～	R5-2-9
2号炉	R4-8-26	～	R4-8-27	R5-3-8	～	R5-3-9

④ばい煙の測定に関する事項

排ガス中のダイオキシン濃度　（1回／年）　　測定位置：煙突　　単位　ng－TEQ／m3

1号炉	測定日	H30年1月18日	H31年2月22日	R2年1月24日	R3年1月14日	R3年12月26日	R4年11月18日	基準値
	報告受理日	H30年2月26日	H31年3月26日	R2年2月18日	R3年2月 8日	R4年 1月17日	R4年 12月12日	平成14年12月～5
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	0.037	0.039	0.18	0.0014	0.061	0.0055	
2号炉	測定日	H30年1月30日	H30年12月21日	R元年11月14日	R2年10月15日	R3年12月21日	R4年12月16日	
	報告受理日	H30年2月28日	H31年2月4日	R元年12月9日	R2年11月10日	R4年 1月17日	R5年 1月18日	
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	0.06	0.086	0.49	0.45	0.21	0.038	

排ｶﾞｽ中のばい煙濃度(硫黄酸化物、ばい塵、塩化水素及び窒素酸化物濃度)（2回／年）　測定位置：煙突　　単位：g/m3N、ppm

	年度	R3年度		R4年度		R5年度		基準値	単位
1号炉	測定日	6月4日	12月22日	8月9日	11月17日	5月16日			
	報告受理日	6月30日	1月21日	8月31日	12月16日	6月1日			
	ばいじん濃度	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.008	0.01未満		0.15	g/m3N
	硫黄酸化物排出量	0.04未満	0.03未満	0.04未満	0.05未満	0.04未満			m3N/hr
	規制値	86	79	87	87	89			
	窒素酸化物	33	48	43	40	38		250	ppm
	塩化水素（質量濃度）	1.0	1.1	4.4	1.3	1.5		700	mg/m3N
	水銀	4	4未満	4	4未満	2未満		50	μg/m3N
2号炉	測定日	7月8日	12月21日	5月10日	12月15日			基準値	単位
	報告受理日	7月26日	1月21日	5月25日	1月25日				
	ばいじん濃度	0.01	0.01未満	0.006	0.007			0.15	g/m3N
	硫黄酸化物排出量	0.04未満	0.03	0.05未満	0.04未満				m3N/hr
	規制値	88	81	92	87				
	窒素酸化物	56	44	63	43			250	ppm
	塩化水素（質量濃度）	1.7	7.5	2.7	1			700	mg/m3N
	水銀	2未満	4未満	2	4未満			50	μg/m3N

【埋立施設】

①埋め立てた廃棄物の月ごとの種類及び数量

	項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R3年度	焼却灰	(t)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	61	53
	破砕不燃	(t)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	6	0
	埋立ごみ等	(t)	28	42	92	16	5	14	16	72	40	7	4	28
	項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R4年度	焼却灰	(t)	40	0	0	0	2	0	0	0	17	14	7	5
	破砕不燃	(t)	20	31	21	0	0	1	4	0	7	3	8	0
	埋立ごみ等	(t)	45	83	88	44	36	41	58	33	25	9	5	5
	項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R5年度	焼却灰	(t)	0	0	0	8	70							
	破砕不燃	(t)	1	0	0	4	5							
	埋立ごみ等	(t)	76	47	131	52	22							

②処分場の周縁の地下水及び放流水の水質検査結果

処理施設排出水（1回／月）　　単位mg／L

	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R3年度	試料採取日	4月19日	5月20日	6月21日	7月19日	8月19日	9月21日	10月18日	11月19日	12月16日	1月20日	2月21日	3月14日
	報告受理日	5月6日	6月7日	7月2日	8月2日	9月1日	10月1日	11月1日	12月3日	1月7日	2月1日	3月3日	3月23日
	天候・水温	晴・15.4℃	曇・16.7℃	晴・18.5	晴・19.8℃	曇・19.3℃	晴・19.0℃	晴・19.0℃	晴・16.1℃	晴・14.1℃	曇・10.8℃	雪・11.1℃	曇・15.1℃
	水素イオン濃度	8.0	7.9	7.9	7.9	7.6	8.0	8.0	7.9	8.0	8.1	8.0	7.8
	生物化学的酸素要求量	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	2.1	0.5未満	0.9	0.5未満	0.6	0.6	0.8
	化学的酸素要求量	3.0	2.8	3.9	3.2	2.8	3.7	3.8	3.9	3.1	2.9	2.8	4.0
	浮遊物質量	1	1	2	2	4	2	2	1	1	1	1	4
	窒素含有量	5.9	6.6	7.4	6.2	1.1	6.8	7.4	8.9	7.5	6.9	6.6	7.7

R4年度	試料採取日	4月21日	5月19日	6月20日	7月21日	8月18日	9月15日	10月18日	11月21日	12月15日	1月19日	2月20日	3月9日
	報告受理日	5月9日	6月2日	7月4日	8月3日	9月8日	10月4日	10月28日	12月1日	1月10日	2月8日	3月6日	3月17日
	天候・水温	曇・16.2℃	晴・17.7℃	晴・19.8℃	晴・19.8℃	曇・19.7℃	晴・19.0℃	曇・19.2℃	晴・19.0℃	曇・7.0℃	雨・3.3℃	曇・6.9℃	晴・17.3℃
	水素イオン濃度	8.1	7.9	8.0	7.9	7.7	7.8	7.8	8.0	8.2	8.1	8.0	8.0
	生物化学的酸素要求量	0.9	1.1	0.5未満	0.5	5.6	1	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	化学的酸素要求量	3.2	3.2	5.4	3.0	4.4	4.2	4.4	5.2	4.1	3.2	3.3	3.6
	浮遊物質量	2	2	3	2	7	6	5	6	3	2	3	3
	窒素含有量	7.1	7.1	7.8	7	5.3	7.9	9.2	7.8	7.9	7.4	7.9	7.1
R5年度	試料採取日	4月20日	5月18日	6月19日	7月20日								
	報告受理日	5月8日	5月30日	7月3日	8月2日								
	天候・水温	晴・15.7℃	晴・18.2℃	晴・18.6℃	晴・21.1℃								
	水素イオン濃度	8.0	7.9	7.9	7.7								
	生物化学的酸素要求量	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
	化学的酸素要求量	0.5	3.1	2.4	4.7								
	浮遊物質量	1	1	1	2								
	窒素含有量	5.7	6.7	5.8	8.2								

埋立処分場付近井戸の電気伝導度及び塩化物

	項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R3年度	試料採取日		4月19日	5月20日	6月21日	7月19日	8月19日	9月21日	10月18日	11月19日	12月16日	1月20日	2月21日	3月14日
	報告受理日		5月6日	6月3日	7月1日	8月2日	9月1日	10月1日	11月1日	12月3日	1月7日	2月1日	3月3日	3月17日
		天候・水温	晴・13.0℃	曇・14.3℃	晴・15.8℃	晴・18.0℃	曇・21.5℃	晴・17.5℃	晴・19.0℃	晴・16.3℃	晴・11.6℃	曇・6.3℃	雪・7.7℃	曇・11.9℃
	上流 (ms/m)	電気伝導率	6.8	9.0	8.5	8.8	7.6	9.8	9.4	7.6	8.3	8.3	8.7	9.1
	井戸③ (mg／L)	塩化物イオン	8.3	9.0	8.4	9.5	10	9.3	11	9.8	12	11	13	12
		天候・水温	晴・13.5℃	曇・18.4℃	晴・19.9℃	晴・22.5℃	曇・20.7℃	晴・23.4℃	晴・20.0℃	晴・17.3℃	晴・13.6℃	曇・9.0℃	雪・7.5℃	曇・9.8℃
	下流 (ms/m)	電気伝導率	32.5	36.5	37.2	36.6	39.7	39.3	37.4	35.1	36.3	26.0	25.5	31.6
	井戸① (mg／L)	塩化物イオン	19	44	38	45	49	45	27	34	31	15	15	18
		天候・水温	晴・12.8℃	曇・15.1℃	晴・18.5℃	晴・20.9℃	曇・19.0℃	晴・19.1℃	晴・18.5℃	晴・15.2℃	晴・12.5℃	曇・9.4℃	雪・9.5℃	曇・11.7℃
	下流 (ms/m)	電気伝導率	20.0	17.8	18.4	17.5	19.5	19.6	19.5	18.9	18.7	19.6	18.5	18.4
	井戸② (mg／L)	塩化物イオン	11	13	12	12	12	11	11	10	10	9.7	11	12
	項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R4年度	試料採取日		4月21日	5月19日	6月20日	7月21日	8月18日	9月15日	10月18日	11月21日	12月15日	1月19日	2月20日	3月9日
	報告受理日		5月9日	6月2日	7月4日	8月3日	9月8日	10月4日	10月31日	12月1日	1月10日	2月8日	3月6日	3月17日
		天候・水温	曇・13.7℃	晴・25.8℃	晴・16.4℃	晴・18.2℃	曇・23.2℃	晴・20.1℃	曇・18.4℃	晴・17.9℃	曇・3.8℃	雨・4.2℃	曇・6.9℃	晴・20.8℃
	上流 (ms/m)	電気伝導率	7.5	8.7	10.2	8.4	5.9	10.6	8.2	9.4	10.4	8.5	8.6	10.6
	井戸③ (mg／L)	塩化物イオン	9.5	9.1	8.7	7.4	7.6	9.8	12	13.0	15	14	14	12
		天候・水温	曇・13.4℃	晴・18.8℃	晴・18.4℃	晴・22.0℃	曇・24.3℃	晴・24.0℃	曇・18.9℃	晴・18.8℃	曇・5.0℃	雨・3.5℃	曇・7.0℃	晴・17.7℃
	下流 (ms/m)	電気伝導率	32.0	37.8	36.1	33.9	34.5	36.1	37.3	39.9	35.9	33.9	20.1	30.0
	井戸① (mg／L)	塩化物イオン	27	47	45	42	55	49	32	10	14	22	10	19
		天候・水温	曇・13.9℃	晴・17.2℃	晴・18.6℃	晴・20.4℃	曇・16.7℃	晴・21.0℃	曇・18.8℃	晴・18.8℃	曇・4.2℃	雨・3.5℃	曇・7.0℃	晴・20.7℃
	下流 (ms/m)	電気伝導率	17.4	17.9	18.2	16.8	16.9	19.3	19.9	18.8	20.9	17.8	18.0	19.9
	井戸② (mg／L)	塩化物イオン	11	13	12	11	13	12	12	12	11	11.0	11	11
	項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R5年度	試料採取日		4月20日	5月18日	6月19日	7月20日								
	報告受理日		5月8日	5月30日	7月3日	8月2日								
		天候・水温	晴・14.0℃	晴・19.8℃	晴・18.0℃	晴・19.8℃								
	上流 (ms/m)	電気伝導率	7.0	8.9	7.7	8.5								
	井戸③ (mg／L)	塩化物イオン	10	11	9.0	13.0								
		天候・水温	晴・14.1℃	晴・19.7℃	晴・18.4℃	晴・21.0℃								
	下流 (ms/m)	電気伝導率	31.7	33.5	34.2	34.3								
	井戸① (mg／L)	塩化物イオン	38	47	48	54								
		天候・水温	晴・13.4℃	晴・18.8℃	晴・17.8℃	晴・18.5℃								
	下流 (ms/m)	電気伝導率	17.6	17.3	16.7	16.5								
	井戸② (mg／L)	塩化物イオン	12	12	12	13								

③処分場の周縁の地下水及び放流水の水質検査結果

処理施設排出水（1回／年）　　大腸菌：MPN/100mL　単位mg／L

試料採取日	R2年5月21日	R3年5月20日	R4年5月19日	R5年5月18日	基準値
報告受理日	6月3日	6月7日	6月2日	5月30日	
採取時刻	9:40	10:35	11:30	9:30	
天候・水温	曇・17.1℃	曇・16.7℃	晴・17.7℃	晴・18.2℃	【放流水の水質基準】
アルキル水銀化合物	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005
カドミウム及びその化合物	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03
鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1
有機燐化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
六価クロム化合物	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.5
砒素及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1
シアン化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.003
トリクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1
テトラクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1
ジクロロメタン	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2
四塩化炭素	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02
1,2－ジクロロエタン	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04
1,1－ジクロロエチレン	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
シス－1,2－ジクロロエチレン	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.4
1，1，1－トリクロロエタン	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3
1,1,2－トリクロロエタン	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.06
1,3－ジクロロプロペン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02
チラウム	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.06
シマジン	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03
チオベンカブル	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2
ベンゼン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1
セレン及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1
ほう素及びその化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	50
ふっ素及びその化合物	0.8未満	0.8未満	0.8未満	0.8未満	15
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、及び硝酸化合物	6.3	5.1	6.2	6.1	200
油分（鉱油類）	1未満	1未満	1未満	1未満	5
油分（動植物油脂類）	1未満	1未満	1未満	1未満	30
フエノール類含有量	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5
銅含有量	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	3
亜鉛含有量	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	2
溶解性鉄含有量	0.07	0.11	0.05未満	0.05未満	10
溶解性マンガン含有量	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	10
クロム含有量	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	2
大腸菌群数	0	0	0	0	3,000
燐含有量	0.01	0.01	0.01未満	0.01	16(8)
1・4－ジオキサン	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	10

処理施設排出水のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度 （1回／年）　　単位：pg-TEQ/L

資料採取日	R2年5月21日	R3年5月20日	R4年5月19日	R5年5月18日	基準値
報告受理日	6月25日	6月17日	6月17日	6月14日	
採取時刻	9:40	10:35	11:30	9:30	
天候・水温	曇・17.1℃	曇16.7℃	晴・17.7℃	晴・18.2℃	
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	0.00058	0.0042	0.0010	0.0006	10.0

※放流水におけるカドミウム及びその化合物の基準値0.1mg/Lから0.03mg/Lに変更
H27年12月25日廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正により3月15日施行

上流井戸③ （1回／年）　　単位mg／L

試料採取日	R2年5月21日	R3年5月20日	R4年5月19日	R5年5月18日	基準値
報告受理日	6月25日	6月3日	6月2日	5月30日	
採取時刻	14:00	12:40	13:20	11:20	
天候	曇	曇	晴	晴	
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003
鉛	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05
砒素	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
全シアン	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
PCB	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
1,2－ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004
1,1－ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1
1,2－ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
1,1,2－トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006
1,3－ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
セレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	10
ふっ素	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8
ほう素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
塩化ビニルモノマー	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
1,4－ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05

上流井戸③のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度 （1回／年）　　単位：水　pg-TEQ/L

資料採取日	R2年5月21日	R3年5月20日	R4年5月19日	R5年5月18日	基準値
報告受理日	6月25日	6月17日	6月17日	6月14日	
採取時刻	14:00	12:40	13:20	11:20	
天候	曇	曇	晴	晴	
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	0.17	0.028	0.054	0.039	1.0

下流井戸① （1回／年）　　単位mg／L

試料採取日	R2年5月21日	R3年5月20日	R4年5月19日	R5年5月18日	基準値
報告受理日	6月3日	6月3日	6月2日	5月30日	
採取時刻	10:30	12:20	10:45	9:55	
天候	曇	曇	晴	晴	
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003
鉛	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05
砒素	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
全シアン	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
PCB	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
1,2－ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004
1,1－ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1
1,2－ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
1,1,2－トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006
1,3－ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006
シマシン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
セレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	10
ふっ素	0.14	0.12	0.26	0.18	0.8
ほう素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
塩化ビニルモノマー	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
1,4－ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05

下流井戸①のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度 （1回／年）　　単位：水　pg-TEQ/L

資料採取日	R2年5月21日	R3年5月20日	R4年5月19日	R5年5月18日	基準値
報告受理日	6月25日	6月17日	6月17日	6月14日	
採取時刻	10:30	12:20	10:45	9:55	
天候	曇	曇	晴	晴	
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	0.0016	0.0093	0.0094	0.0033	1.0

下流井戸②（1回／年）　　単位mg／L

試料採取日	R2年5月21日	R3年5月20日	R4年5月19日	R5年5月18日	基準値
報告受理日	6月3日	6月3日	6月2日	5月30日	
採取時刻	11:40	11:10	11:10	10:50	
天候	曇	曇	晴	晴	
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003
鉛	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05
砒素	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
全シアン	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
PCB	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
1,2ージクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004
1,1ージクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1
1,2ージクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
1,1,2ートリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006
1,3ージクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006
シマシン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
セレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1	0.2	10
ふっ素	0.08	0.08未満	0.13	0.11	0.8
ほう素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
塩化ビニルモノマー	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
1,4ージオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05

下流井戸②のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度（1回／年）　　単位：水　pg-TEQ/L

資料採取日	R2年5月21日	R3年5月20日	R4年5月19日	R5年5月18日	基準値
報告受理日	6月25日	6月17日	6月17日	6月14日	
採取時刻	11:40	11:10	11:10	10:50	
天候	曇	曇	晴	晴	
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	0.00040	0.00018	0.00030	0.00025	1.0

※地下水等におけるカドミウム及びその化合物の基準値0.01mg/Lから0.003mg/Lに変更
H27年12月25日廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正により3月15日施行

④施設の点検

点検箇所		点検内容	R4年度						R5年度					
			10月20日	11月24日	12月27日	1月3日	2月27日	3月21日	4月20日	5月22日	6月19日	7月18日	8月21日	9月19日
		天候	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴
築堤	5段目	漏水	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		亀裂・変形	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4段目	漏水	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		亀裂・変形	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3段目	漏水	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		亀裂・変形	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2段目	漏水	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		亀裂・変形	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	1段目	漏水	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		亀裂・変形	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コンクリート擁壁	天端コンクリート	亀裂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	擁壁コンクリート		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
調整池	法面部	亀裂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	底面部		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排出液処理施設	流入調整池	亀裂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		漏水	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ごみ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第1沈殿分離槽	目視	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第2沈殿分離槽	目視	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ブロワー	運転状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	水量	目視	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	施錠	確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
埋立場所		埋立状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		陥没・亀裂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		搬入路	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備　考														

⑤残余の埋立容量

令和4年度末	46,085 m3