令和8年度　加賀市環境美化センターの維持管理状況について

【焼却施設】

①処分した廃棄物の各月ごとの種類及び量

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
可燃ごみ	(t)	1,335												1,335
破砕可燃物	(t)	221												221

②連続測定項目

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ｶﾞｽの温度（1号炉）	819											
（2号炉）	831											
集塵機に流入する燃焼ｶﾞｽの温度（1号炉）	190											
（2号炉）	190											
煙突から排出される排ｶﾞｽ中の一酸化炭素の濃度(1号炉)	19											
(2号炉)	14											

③ｶﾞｽ冷却設備の清掃を行った年月日

項目	1回			2回		
1号炉	月　日	～	月　日	月　日	～	月　日
2号炉	月　日	～	月　日	月　日	～	月　日

④ばい煙の測定に関する事項

排ガス中のダイオキシン濃度　(1回/年)　　測定位置：煙突　　単位：ng-TEQ/m3

1号炉	測定日	月　日	2号炉	測定日	月　日	基準値
	報告受理日	月　日		報告受理日	月　日	平成14年12月～
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類			ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		5

排ｶﾞｽ中のばい煙濃度'(硫黄酸化物、ばい塵、塩化水素及び窒素酸化物濃度）（2回/年）　測定位置：煙突

								基準値	単位
1号炉	測定日	月　日	月　日	2号炉	測定日	月　日	月　日	基準値	単位
	報告受理日	月　日	月　日		報告受理日	月　日	月　日	－	－
	ばいじん濃度				ばいじん濃度			0.15	g/m3N
	硫黄酸化物排出量				硫黄酸化物排出量				m3N/hr
	規制値				規制値				
	窒素酸化物				窒素酸化物			250	ppm
	塩化水素（質量濃度）				塩化水素（質量濃度）			700	mg/m3N
	水銀				水銀			50	μg/m3N

【埋立施設】

①埋め立てた廃棄物の月ごとの種類及び数量

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
焼却灰	(t)	0												0
破砕不燃	(t)	11												11
埋立ごみ等	(t)	46												46

②処分場の周縁の地下水及び放流水の水質検査結果

処理施設排出水　(１回/月)　　単位：mg/L

試料採取日		4月21日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
報告受理日		5月 7日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
天候・水温		晴・15.7℃											
水素イオン濃度	pH	8.0											
生物化学的酸素要求量	BOD	0.5未満											
化学的酸素要求量	COD	3.8											
浮遊物質量	SS	3											
窒素含有量		5.0											

埋立処分場付近井戸の電気伝導度及び塩化物　(1回/月)

試料採取日			4月21日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
報告受理日			5月 7日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
上流 井戸③		天候・水温	晴・19.5℃											
	(ms/m)	電気伝導率	5.8											
	(mg/L)	塩化物イオン	4.3											
下流 井戸①		天候・水温	晴・19.9℃											
	(ms/m)	電気伝導率	32.9											
	(mg/L)	塩化物イオン	21											
下流 井戸②		天候・水温	晴・18.0℃											
	(ms/m)	電気伝導率	18.8											
	(mg/L)	塩化物イオン	11											

③処分場の周縁の地下水及び放流水の水質検査結果

処理施設排出水　（１回/年）　　単位：mg/L　大腸菌：CFU/mL

試料採取日	月　日	基準値
報告受理日	月　日	－
採取時刻		－
天候・水温		－
アルキル水銀化合物		検出されないこと
総水銀		0.005
カドミウム及びその化合物		0.03
鉛及びその化合物		0.1
有機燐化合物		1
六価クロム化合物		0.2
砒素及びその化合物		0.1
シアン化合物		1.0
ポリ塩化ビフェニル（PCB）		0.003
トリクロロエチレン		0.1
テトラクロロエチレン		0.1
ジクロロメタン		0.2
四塩化炭素		0.02
1,2－ジクロロエタン		0.04
1,1－ジクロロエチレン		1
シス－1,2－ジクロロエチレン		0.4
1,1,1－トリクロロエタン		3
1,1,2－トリクロロエタン		0.06
1,3－ジクロロプロペン		0.02
チラウム		0.06
シマジン		0.03
チオベンカブル		0.2
ベンゼン		0.1
セレン及びその化合物		0.1
ほう素及びその化合物		50
ふっ素及びその化合物		15
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、及び硝酸化合物		200
油分（鉱油類）		5
油分（動植物油脂類）		30
フエノール類含有量		5
銅含有量		3
亜鉛含有量		2
溶解性鉄含有量		10
溶解性マンガン含有量		10
クロム含有量		2
大腸菌群数		800
燐含有量		16(8)
1,4－ジオキサン		10

地下水採取　（１回/年）　　単位：mg/L

	上流③	下流①	下流②	基準値
試料採取日	月　日	月　日	月　日	－
報告受理日	月　日	月　日	月　日	－
採取時刻				－
天候				－
アルキル水銀				検出されないこと
総水銀				0.0005
カドミウム				0.003
鉛				0.01
六価クロム				0.02
砒素				0.01
全シアン				検出されないこと
ＰＣＢ				検出されないこと
トリクロロエチレン				0.01
テトラクロロエチレン				0.01
ジクロロメタン				0.02
四塩化炭素				0.002
1,2－ジクロロエタン				0.004
1,1－ジクロロエチレン				0.1
1,2－ジクロロエチレン				0.04
1,1,1-トリクロロエタン				1
1,1,2－トリクロロエタン				0.006
1,3－ジクロロプロペン				0.002
チウラム				0.006
シマジン				0.003
チオペンカルブ				0.02
ベンゼン				0.01
セレン				0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				10
ふっ素				0.8
ほう素				1
塩化ビニルモノマー				0.002
1,4－ジオキサン				0.05

井戸のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度　（１回/年）　　単位：pg-TEQ/L

	上流③	下流①	下流②	基準値
資料採取日		月　日		－
報告受理日		月　日		－
採取時刻				－
天候				－
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類				1.0

処理施設排出水のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度（１回/年）　　単位：pg-TEQ/L

資料採取日	月　日	基準値
報告受理日	月　日	－
採取時刻		－
天候・水温		－
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		10.0

④施設の点検

点検箇所		点検内容	4月21日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
		天候	晴											
築堤	５段目	漏水	〇											
		亀裂・変形	〇											
	４段目	漏水	〇											
		亀裂・変形	〇											
	３段目	漏水	〇											
		亀裂・変形	〇											
	２段目	漏水	〇											
		亀裂・変形	〇											
	１段目	漏水	〇											
		亀裂・変形	〇											
コンクリート擁壁	天端コンクリート	亀裂	〇											
	擁壁コンクリート		〇											
調整池	法面部	亀裂	〇											
	底面部		〇											
排出液処理施設	流入調整池	亀裂	〇											
		漏水	〇											
		ごみ	〇											
	第1沈殿分離槽	目視	〇											
	第2沈殿分離槽	目視	〇											
	ブロワー	運転状況	〇											
	水量	目視	〇											
	施錠	確認	〇											
埋立場所		埋立状況	〇											
		陥没・亀裂	〇											
		搬入路	〇											
備　考														

⑤残余の埋立容量　（廃棄物処分場埋立容量　７４５，０００㎥）

年　度		項　目	容　量㎥
令和8年度	令和8年4月末	埋立量	53 ㎥
		残容量	40,382 ㎥
累計埋立量			704,618 ㎥