

③処分場の周縁の地下水及び放流水の水質検査結果
処理施設排水（1回/年）

単位：mg/L 大腸菌：CFU/mL		
試料採取日	5月19日	基準値
報告受理日	6月 3日	－
採取時刻	10:55	－
天候・水温	晴・23.0℃	－
アルキル水銀化合物	不検出	検出されないこと
総水銀	0.0005未満	0.005
カドミウム及びその化合物	0.003未満	0.03
鉛及びその化合物	0.01未満	0.1
有機燐化合物	0.1未満	1
六価クロム化合物	0.05未満	0.2
砒素及びその化合物	0.01未満	0.1
シアン化合物	0.1未満	1
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	0.0005未満	0.003
トリクロロエチレン	0.01未満	0.1
テトラクロロエチレン	0.01未満	0.1
ジクロロメタン	0.02未満	0.2
四塩化炭素	0.002未満	0.02
1,2－ジクロロエタン	0.004未満	0.04
1,1－ジクロロエチレン	0.1未満	1
シス－1,2－ジクロロエチレン	0.04未満	0.4
1,1,1－トリクロロエタン	0.3未満	3
1,1,2－トリクロロエタン	0.006未満	0.06
1,3－ジクロロプロペン	0.002未満	0.02
チラウム	0.006未満	0.06
シマジン	0.003未満	0.03
チオベンカブル	0.02未満	0.2
ベンゼン	0.01未満	0.1
セレン及びその化合物	0.01未満	0.1
ほう素及びその化合物	1未満	50
ふっ素及びその化合物	0.8未満	15
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、及び硝酸化合物		
油分（鉱油類）	1未満	5
油分（動植物油脂類）	1未満	30
フェノール類含有量	0.5未満	5
銅含有量	0.05未満	3
亜鉛含有量	0.05未満	2
溶解性鉄含有量	0.38	10
溶解性マンガン含有量	0.30	10
クロム含有量	0.05未満	2
大腸菌群数	0	800
燐含有量	0.01未満	16(8)
1,4－ジオキサン	0.05未満	0.5

単位：pg-TEQ/L		
資料採取日	5月19日	基準値
報告受理日	6月24日	－
採取時刻	10:55	－
天候・水温	晴・23.0℃	－
ダイオキシン類	0.014	10.0

④施設の点検

点検箇所		点検内容	4月21日	5月19日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		天候	晴	晴										
築堤	5 段目	漏水	○	○										
		亀裂・変形	○	○										
	4 段目	漏水	○	○										
		亀裂・変形	○	○										
	3 段目	漏水	○	○										
		亀裂・変形	○	○										
	2 段目	漏水	○	○										
		亀裂・変形	○	○										
	1 段目	漏水	○	○										
		亀裂・変形	○	○										
コンクリート擁壁	天端コンクリート	亀裂	○	○										
	擁壁コンクリート		○	○										
調整池	法面部	亀裂	○	○										
	底面部		○	○										
排出液 処理施設	流入調整池	亀裂	○	○										
		漏水	○	○										
	第1沈殿分離槽	ごみ	○	○										
		目視	○	○										
		目視	○	○										
		運転状況	○	○										
		水量	目視	○	○									
		施設	確認	○	○									
埋立場所	埋立状況	○	○											
	陥没・亀裂	○	○											
	搬入路	○	○											
備 考														

⑤残余の埋立容量（廃棄物処分場埋立容量 745,000m ³ ）			
年 度		項 目	容 量m ³
令和8年度	令和8年5月末	埋立量	173 m ³
		残容量	40,262 m ³
		累計埋立量	704,738 m ³

地下水採取（1回/年）

単位：mg/L				
	上流③	下流①	下流②	基準値
試料採取日	5月19日	5月19日	5月19日	－
報告受理日	6月 2日	6月 2日	6月 2日	－
採取時刻	11:10	9:45	10:15	－
天候	晴	晴	晴	－
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003
鉛	0.003	0.001未満	0.001未満	0.01
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02
砒素	0.001	0.001未満	0.001未満	0.01
全シアン	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
P C B	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
1,2－ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004
1,1－ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1
1,2－ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04
1,1,1－トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
1,1,2－トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006
1,3－ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
セレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.2	0.1未満	0.2	10
ふっ素	0.08未満	0.21	0.08未満	0.8
ほう素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
1,4－ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05
クロロエチレン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002

井戸のダイオキシン類濃度（1回/年）

単位：pg-TEQ/L				
	上流③	下流①	下流②	基準値
資料採取日	5月19日			－
報告受理日	6月24日			－
採取時刻	11:10	9:45	10:15	－
天候	晴	晴	晴	－
ダイオキシン類	0.032	0.0073	0.00019	1.0