令和8年度　加賀市環境美化センターの維持管理状況について

【焼却施設】

①処分した廃棄物の各月ごとの種類及び量

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
可燃ごみ (t)	1,335	1,323	1,297	1,325	1,334	1,267							7,881
破砕可燃物 (t)	221	209	239	229	161	179							1,238

②連続測定項目

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ｶﾞｽの温度（1号炉）	819	811	－	854	829	815						
（2号炉）	831	849	829	831	－	879						
集塵機に流入する燃焼ｶﾞｽの温度（1号炉）	190	190	－	190	190	190						
（2号炉）	190	190	190	190	－	190						
煙突から排出される排ｶﾞｽ中の一酸化炭素の濃度(1号炉)	19	19	－	7	9	9						
（2号炉）	14	17	16	17	－	16						

③ｶﾞｽ冷却設備の清掃を行った年月日

項目	1回			2回		
1号炉	6月24日	～	6月25日	月　日	～	月　日
2号炉	8月17日	～	8月19日	月　日	～	月　日

④ばい煙の測定に関する事項

排ガス中のダイオキシン濃度　（1回/年）　　測定位置：煙突　　単位：ng-TEQ/m3

1号炉	測定日	月　日	2号炉	測定日	月　日	基準値
	報告受理日	月　日		報告受理日	月　日	－
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類			ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		5

排ｶﾞｽ中のばい煙濃度'（硫黄酸化物、ばい塵、塩化水素及び窒素酸化物濃度）（2回/年）　測定位置：煙突

1号炉	測定日	7月31日	月　日	2号炉	測定日	6月12日	月　日	基準値	単位
	報告受理日	9月 3日	月　日		報告受理日	7月 6日	月　日	－	－
	ばいじん濃度	0.004			ばいじん濃度	0.004		0.15	g/m3N
	硫黄酸化物排出量	0.04未満			硫黄酸化物排出量	0.04未満			m3N/hr
	規制値	83			規制値	86			
	窒素酸化物	48			窒素酸化物	57		250	ppm
	塩化水素（質量濃度）	1.7			塩化水素（質量濃度）	0.6		700	mg/m3N
	水銀	1未満			水銀	1未満		50	μg/m3N

【埋立施設】

①埋め立てた廃棄物の月ごとの種類及び数量

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
焼却灰 (t)	0	61	33	40	105	137							376
破砕不燃 (t)	11	16	12	13	8	7							66
埋立ごみ等 (t)	46	57	120	49	46	61							379

②処分場の周縁の地下水及び放流水の水質検査結果

処理施設排出水　（１回/月）　　単位：mg/L

		4月21日	5月19日	6月23日	7月21日	8月20日	9月24日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
試料採取日		4月21日	5月19日	6月23日	7月21日	8月20日	9月24日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
報告受理日		5月 7日	6月 1日	7月 2日	8月 3日	9月 2日	10月 2日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
天候・水温		晴・15.7℃	晴・23.0℃	晴・25.1℃	晴・23.6℃	晴・25.4℃	曇・19.7℃						
水素イオン濃度	pH	8	8.2	7.8	7.8	7.9	7.8						
生物化学的酸素要求量	BOD	0.5未満	4.4	1.0	3.9	0.8	0.8						
化学的酸素要求量	COD	3.8	4.2	2.8	4.9	4.0	4.2						
浮遊物質量	SS	3	4	2	4	1	3						
窒素含有量		5.0	6.5	6.3	7.6	7.1	6.9						

埋立処分場付近井戸の電気伝導度及び塩化物　（1回/月）

		4月21日	5月19日	6月23日	7月21日	8月20日	9月24日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
試料採取日		4月21日	5月19日	6月23日	7月21日	8月20日	9月24日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
報告受理日		5月 7日	6月 1日	7月 2日	8月 3日	9月 2日	10月 2日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
	天候・水温	晴・19.5℃	晴・19.4℃	晴・15.5℃	晴・17.2℃	晴・17.3℃	曇・18.4℃						
上流 (ms/m)	電気伝導率	5.8	13.1	7.4	12.1	20.3	9.0						
井戸③ (mg/L)	塩化物イオン	4.3	9.1	5.6	8.3	9.3	8.7						
	天候・水温	晴・19.9℃	晴・20.3℃	晴・19.5℃	晴・23.2℃	晴・24.8℃	曇・22.5℃						
下流 (ms/m)	電気伝導率	32.9	39.4	39.9	39.5	39.7	39.6						
井戸① (mg/L)	塩化物イオン	21	50	49	50	51	53						
	天候・水温	晴・18.0℃	晴・19.8℃	晴・17.9℃	晴・20.6℃	晴・21.8℃	曇・19.5℃						
下流 (ms/m)	電気伝導率	18.8	16.7	14.7	16.9	17.6	18.2						
井戸② (mg/L)	塩化物イオン	11	12	12	11	11	10						

③処分場の周縁の地下水及び放流水の水質検査結果

処理施設排出水　（１回/年）　　単位：mg/L　大腸菌：CFU/mL

試料採取日	5月19日	基準値
報告受理日	6月 3日	－
採取時刻	10:55	－
天候・水温	晴・23.0℃	－
アルキル水銀化合物	不検出	検出されないこと
総水銀	0.0005未満	0.005
カドミウム及びその化合物	0.003未満	0.03
鉛及びその化合物	0.01未満	0.1
有機燐化合物	0.1未満	1
六価クロム化合物	0.05未満	0.2
砒素及びその化合物	0.01未満	0.1
シアン化合物	0.1未満	1
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	0.0005未満	0.003
トリクロロエチレン	0.01未満	0.1
テトラクロロエチレン	0.01未満	0.1
ジクロロメタン	0.02未満	0.2
四塩化炭素	0.002未満	0.02
1,2－ジクロロエタン	0.004未満	0.04
1,1－ジクロロエチレン	0.1未満	1
シス－1,2－ジクロロエチレン	0.04未満	0.4
1,1,1－トリクロロエタン	0.3未満	3
1,1,2－トリクロロエタン	0.006未満	0.06
1,3－ジクロロプロペン	0.002未満	0.02
チラウム	0.006未満	0.06
シマジン	0.003未満	0.03
チオベンカブル	0.02未満	0.2
ベンゼン	0.01未満	0.1
セレン及びその化合物	0.01未満	0.1
ほう素及びその化合物	1未満	50
ふっ素及びその化合物	0.8未満	15
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、及び硝酸化合物	5.2	200
油分（鉱油類）	1未満	5
油分（動植物油脂類）	1未満	30
フエノール類含有量	0.5未満	5
銅含有量	0.05未満	3
亜鉛含有量	0.05未満	2
溶解性鉄含有量	0.38	10
溶解性マンガン含有量	0.30	10
クロム含有量	0.05未満	2
大腸菌群数	0	800
燐含有量	0.01未満	16(8)
1,4－ジオキサン	0.05未満	0.5

地下水採取　（１回/年）　　単位：mg/L

	上流③	下流①	下流②	基準値
試料採取日	5月19日	5月19日	5月19日	－
報告受理日	6月 2日	6月 2日	6月 2日	－
採取時刻	11:10	9:45	10:15	－
天候	晴	晴	晴	－
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003
鉛	0.003	0.001未満	0.001未満	0.01
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02
砒素	0.001	0.001未満	0.001未満	0.01
全シアン	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
ＰＣＢ	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
1,2－ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004
1,1－ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1
1,2－ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
1,1,2－トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006
1,3－ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003
チオペンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
セレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.2	0.1未満	0.2	10
ふっ素	0.08未満	0.21	0.08未満	0.8
ほう素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
1,4－ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05
クロロエチレン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002

井戸のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度　（１回/年）　　単位：pg-TEQ/L

	上流③	下流①	下流②	基準値
資料採取日	5月19日			－
報告受理日	6月24日			－
採取時刻	11:10	9:45	10:15	－
天候	晴	晴	晴	－
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	0.032	0.0073	0.00019	1.0

処理施設排出水のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度（１回/年）　　単位：pg-TEQ/L

資料採取日	5月19日	基準値
報告受理日	6月24日	－
採取時刻	10:55	－
天候・水温	晴・23.0℃	－
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	0.014	10.0

④施設の点検

点検箇所		点検内容	4月21日	5月19日	6月23日	7月21日	8月20日	9月24日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
		天候	晴	晴	晴	晴	晴	曇						
築堤	５段目	漏水	○	○	○	○	○	○						
		亀裂・変形	○	○	○	○	○	○						
	４段目	漏水	○	○	○	○	○	○						
		亀裂・変形	○	○	○	○	○	○						
	３段目	漏水	○	○	○	○	○	○						
		亀裂・変形	○	○	○	○	○	○						
	２段目	漏水	○	○	○	○	○	○						
		亀裂・変形	○	○	○	○	○	○						
	１段目	漏水	○	○	○	○	○	○						
		亀裂・変形	○	○	○	○	○	○						
コンクリート擁壁	天端コンクリート	亀裂	○	○	○	○	○	○						
	擁壁コンクリート		○	○	○	○	○	○						
調整池	法面部	亀裂	○	○	○	○	○	○						
	底面部		○	○	○	○	○	○						
排出液処理施設	流入調整池	亀裂	○	○	○	○	○	○						
		漏水	○	○	○	○	○	○						
		ごみ	○	○	○	○	○	○						
	第1沈殿分離槽	目視	○	○	○	○	○	○						
	第2沈殿分離槽	目視	○	○	○	○	○	○						
	ブロワー	運転状況	○	○	○	○	○	○						
	水量	目視	○	○	○	○	○	○						
	施錠	確認	○	○	○	○	○	○						
埋立場所		埋立状況	○	○	○	○	○	○						
		陥没・亀裂	○	○	○	○	○	○						
		搬入路	○	○	○	○	○	○						
備　考														

⑤残余の埋立容量　（廃棄物処分場埋立容量　７４５，０００㎥）

年　度		項　目	容　量㎥
令和8年度	令和8年9月末	埋立量	740 ㎥
		残容量	39,695 ㎥
累計埋立量			705,305 ㎥