

小中学校の耐震化状況一覧(加賀市)

平成25年5月1日現在

【用語の説明】

(1) 構造

- 「RC」 … 鉄筋コンクリート造
- 「S」 … 鉄骨造
- 「RC,S」 … 体育館で鉄筋コンクリート造りに鉄骨梁・屋根がのっているもの

(2) 耐震基準

- 「旧基準」とあるのは、新耐震基準施行(昭和56年)以前に建築されたものを、「新基準」とあるのは、新耐震基準施行後に建築されたものをいいます。
- ・「新基準」と表示のあるものは、耐震性があります。
- ・「旧基準」と表示のあるもののうち、耐震診断の結果、耐震性があるものについては、「耐震性有り」と記載しています。
- ・「旧基準」と表示のあるもののうち、耐震補強済のものは、備考欄に「補強済」と記載しています。

(3) 優先度調査

- ・ 優先度ランク … どの建物から耐震診断を行うかの優先度を検討することを目的とした調査で、耐震化の順位を5段階で表したものの。

<優先度ランクの目安>

- 1 …… 耐震診断の結果、Is値が0.20～0.30程度と予想されるもの。
- 2 …… 耐震診断の結果、Is値が0.30～0.40程度と予想されるもの。
- 3 …… 耐震診断の結果、Is値が0.35～0.45程度と予想されるもの。
- 4 …… 耐震診断の結果、Is値が0.45～0.55程度と予想されるもの。
- 5 …… 耐震診断の結果、Is値が0.55～0.65程度と予想されるもの。

(4) 耐震診断

- ・ Is値(構造耐震指標) … 昭和56年以前に工事に着手した建物の構造的な耐震性能を評価する指標。 Is値が大きいくほど耐震性が高い。文部科学省では学校施設についてIs値0.7以上を目標としています。

<Is値の目安>

- 0.3未満 …… 大規模な地震(震度6強以上)に対して、倒壊または崩壊する危険性が高い。
- 0.3以上0.6未満 …… 大規模な地震(震度6強以上)に対して、倒壊または崩壊する危険性がある。
- 0.6以上 …… 大規模な地震(震度6強以上)に対して、倒壊または崩壊する危険性が低い。

学校名	棟名称	棟番号	建築年月	構造	階数	面積(m ²)	耐震基準	簡易診断優先度ランク	耐震診断Is値	備考
錦城小学校	教室棟	25	S54.03	RC	3	2,026	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	特別教室棟	29-1	S55.03	RC	3	596	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	管理教室棟	29-2	S55.03	RC	3	758	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	渡り廊下棟	29-3	S55.03	RC	3	220	旧基準	—	0.71	耐震性有り
	管理特別教室棟	29-4, 29-5	S55.03	RC	3	1,871	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	教室棟	30	S56.03	RC	3	2,335	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	体育館	33-1	S56.10	RC,S	1	1,017	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	体育館(新)	34	H02.03	S	1	607	新基準	—	—	
錦城東小学校	普通管理特別教室棟	1-1	S53.03	RC	3	2,605	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	普通特別教室棟	1-2	S53.03	RC	3	2,881	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	体育館	3	S53.05	RC,S	1	964	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
緑丘小学校	管理教室棟	1	S43.03	RC	2	1,144	旧基準	—	—	補強済(H 8年度)
	特別教室棟	2	S43.03	RC	2	601	旧基準	—	—	補強済(H8年度)
	機械室棟	12	H10.01	RC	2	146	新基準	—	—	
	体育館	4-1	S43.07	S	2	648	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
三木小学校	管理教室棟	21	S56.03	RC	2	2,147	旧基準	5	0.85	耐震性有り
	体育館	18-1	S55.03	S	1	501	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
三谷小学校	管理特別教室棟	13-1	S59.02	RC	3	2,233	新基準	—	—	
	体育館	10	S50.03	S	2	474	旧基準	—	—	補強済(H 8年度)
南郷小学校	管理普通教室棟	16-1	S60.03	RC	2	1,353	新基準	—	—	
	特別普通教室棟	16-2	S60.03	RC	2	960	新基準	—	—	
	体育館	14	S54.02	RC,S	1	549	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
橋立小学校	昇降口棟	22-1, 22-2	H24	RC	1	306	新基準	—	—	
	管理特別教室棟	20	H24	RC	3	2,129	新基準	—	—	
	普通教室棟	21	H24	RC	3	995	新基準	—	—	
	講堂	23-1, 23-2	H24	RC	1	764	新基準	—	—	
黒崎小学校	普通管理特別教室棟	14	S63.03	RC	2	1,740	新基準	—	—	
	体育館	15	S63.03	S	1	580	新基準	—	—	
片山津小学校	普通教室棟	1	S45.03	RC	3	1,823	旧基準	—	—	補強済(H21年度)
	特別管理棟	2	S46.03	RC	2	880	旧基準	—	—	補強済(H21年度)
	普通教室棟	3	S46.03	RC	2	578	旧基準	—	—	補強済(H21年度)
	普通教室棟	9	S50.09	RC	3	737	旧基準	—	—	補強済(H21年度)
	体育館	10	S52.03	RC	1	817	旧基準	—	—	補強済(H21年度)
金明小学校	普通管理特別教室棟	12	H18.02	RC	2	2,363	新基準	—	—	
	体育館	11-1, 11-2, 11-3, 11-4	H08.10	S	1	796	新基準	—	—	
	講堂	13	H18.02	RC	1	439	新基準	—	—	

学校名	棟名称	棟番号	建築年月	構造	階数	面積(m ²)	耐震基準	簡易診断優先度ランク	耐震診断1 s 値	備考
湖北小学校	普通管理特別教室棟	16	H19.06	RC	3	1,930	新基準	—	—	
	体育館	15-1, 15-2	H08.03	S	1	726	新基準	—	—	
	講堂	17	H19.06	RC	2	422	新基準	—	—	
動橋小学校	普通特別管理教室棟	1-1, 1-2, 2, 3	S41.03	RC	2	2,641	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	資料室棟	19-1	S45.12	RC	2	338	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	機械室棟	14	H08.01	RC	2	65	新基準	—	—	
	機械室棟	15	H08.01	RC	2	65	新基準	—	—	
	体育館	10-1, 10-2	H05.03	S	2	1,254	新基準	—	—	
分校小学校	普通教室棟	14	S55.12	RC	3	2,029	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	特別教室棟	16	S56.12	RC	2	739	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	体育館	18	H01.03	S	1	728	新基準	—	—	
作見小学校	普通教室棟	16	S54.03	RC	3	531	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	管理教室棟	12	S47.03	RC	3	2,004	旧基準	—	—	補強済(H 8年度)
	普通教室棟	21	S62.03	RC	3	1,295	新基準	—	—	
	特別教室棟	26-1	H08.01	RC	3	382	新基準	—	—	
	体育館	10-1	S40.10	S	1	476	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	体育館(新)	22-1, 22-3	H02.03	S	1	958	新基準	—	—	
山代小学校	普通管理教室棟	1-1	S36.09	RC	3	2,964	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	普通教室棟	1-2	S42.12	RC	3	469	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	管理特別教室棟	1-4	S36.09	RC	3	621	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	便所棟	1-5	S36.09	RC	3	200	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	便所棟	1-6	S36.09	RC	3	200	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	普通管理教室棟	7-1, 7-2	S51.05	RC	3	1,002	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	普通教室棟	9-1	S54.03	RC	2	1,101	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	体育館	4-1	S45.08	S	2	771	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	体育館(小)	4-2	S45.08	RC	2	362	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	体育館	4-3	H05.12	RC	1	56	新基準	—	—	
	体育館(新)	9-2	S55.03	S	3	530	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
庄小学校	普通管理特別教室棟	7	S52.03	RC	3	1,953	旧基準	—	—	補強済(H19年度)
	体育館	8-1	S51.12	S	1	480	旧基準	—	—	補強済(H19年度)
	多目的教室	13	H19.12	S	2	68	新基準	—	—	
	普通管理特別教室棟	15	H11.10	RC	2	2,203	新基準	—	—	
	体育館	10	S51.03	S	1	477	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
勅使小学校	普通教室棟	16-1	S55.03	RC	2	830	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	管理教室棟	16-2	S55.03	RC	2	736	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	特別教室棟	16-3	S55.03	RC	2	579	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	体育館	18	S56.03	RC, S	1	583	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
山中小学校	普通特別教室棟	1-1, 1-2	S48.03	RC	3	2,136	旧基準	—	—	補強済(H 9年度)
	管理教室棟	2	S49.03	RC	3	2,080	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	特別教室棟	3	S49.03	RC	2	582	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	廊下棟	4	S49.03	RC	2	242	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	屋外階段	5	S49.03	RC	3	50	旧基準	—	—	補強済(H 9年度)
	体育館	6	S49.03	RC	2	1,442	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	体育館(小)	7	S49.03	RC	1	260	旧基準	5	0.87	耐震性有り
河南小学校	普通教室棟	1	S54.03	RC	3	1,145	旧基準	—	—	補強済(H19年度)
	管理特別教室棟	2, 3	S54.03	RC	3	2,150	旧基準	—	—	補強済(H19年度)
	体育館	4	S54.03	RC, S	2	1,062	旧基準	—	—	補強済(H19年度)
菅谷小学校	普通管理特別教室棟	1	S54.12	RC	3	1,830	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	体育館(付属棟含む)	2, 3	S54.12	RC	2	897	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
錦城中学校	普通特別教室棟	1-1	H14.12	S	2	7,121	新基準	—	—	
	地域連携棟	1-2	H14.12	S	1	393	新基準	—	—	
	体育館	24-1, 24-2	S46.10	RC, S	2	1,616	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
	講堂	40-1	H07.02	RC	1	1,596	新基準	—	—	
	部室	44	H15.10	RC	1	210	新基準	—	—	
	武道場	45	H22.09	S	1	226	新基準	—	—	
橋立中学校	昇降口棟	16-6	H24	RC	1	7	新基準	—	—	
	管理特別教室棟	20	H24	RC	3	2,124	新基準	—	—	
	普通教室棟	21	H24	RC	3	506	新基準	—	—	
	講堂棟	16-7	H24	RC	1	5	新基準	—	—	
	部室棟	24	H24	RC	1	171	新基準	—	—	
片山津中学校	普通管理特別教室棟	1-1, 1-2	S44.03	RC	4	4,261	旧基準	—	—	補強済(H 9年度)
	講堂	3	S45.03	RC	1	551	旧基準	4	0.74	耐震性有り
	体育館	5	S46.01	S	1	673	旧基準	—	—	補強済(H21年度)
	体育館	13	S62.06	S	1	1,405	新基準	—	—	
	武道場	19	H22.09	S	1	226	新基準	—	—	
	普通特別教室棟	1	S39.08	RC	3	2,948	旧基準	—	—	補強済(H22年度)
東和中学校	普通教室棟	3	S56.03	RC	3	997	旧基準	4	0.71	耐震性有り
	特別管理棟	11	S62.03	RC	3	1,675	新基準	—	—	
	体育館	4-1	S40.11	RC, S	1	640	旧基準	—	—	補強済(H21年度)
	体育館	12-1	S63.06	S	1	1,376	新基準	—	—	
	武道場	22	H22.09	S	1	226	新基準	—	—	
	普通教室棟	31	S57.12	RC	4	3,491	新基準	—	—	
	管理教室棟	34	S59.03	RC	4	2,625	新基準	—	—	
山代中学校	普通教室棟	36	S60.03	RC	4	2,598	新基準	—	—	
	体育館	32-1, 32-2	S58.03	RC	1	1,600	新基準	—	—	
	体育館付属棟	37	S60.03	RC	2	154	新基準	—	—	
	講堂	40-1, 40-3	S61.03	RC	1	1,178	新基準	—	—	
	講堂渡り廊下	40-2, 40-4	S61.03	RC	1	292	新基準	—	—	
	武道場	45	H22.09	S	1	226	新基準	—	—	
	普通管理教室棟	3-1, 3-2, 3-3, 3-4	S62.12	RC	4	6,424	新基準	—	—	
	体育館	4-1, 4-2, 4-3	S62.12	RC	3	3,359	新基準	—	—	