


水質検査結果報告書

1/1

No. KM2500034801-A5-001  
2025 年 7 月 18 日

加賀市長 宮元 陸 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業長野県第27号  
〒390-1242 長野県松本市大字和賀4010-5  
**環境未来株式会社 総合検査センター**  
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県松山市松田町1-6-1  
技術センター 〒385-0054 長野県松本市松田町10-2  
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



|                 |                                                 |        |                     |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 依頼者             | 加賀市役所 上下水道部 水道課 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地加賀市役所 上下水道部 水道課 |        |                     |
| 採水日時            | 2025 年 7 月 1 日 (15時21分)                         | 受付年月日  | 2025 年 7 月 1 日      |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 九谷ダム水源山中浄水場山代配水区箱宮町 箱宮町公民館屋外給水栓 浄水              |        |                     |
| 採水者             | 辻坂 誠 (所属) 環境未来株式会社                              |        |                     |
| 天候              | 前日 晴 当日 晴                                       | 採水時の温度 | 気温 33.8 ℃ 水温 24.8 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目            | 単位     | 検査結果    | 水質基準      | 検査項目              | 単位   | 検査結果       | 水質基準        |
|-----------------|--------|---------|-----------|-------------------|------|------------|-------------|
| 一般細菌            | CFU/mL | 0       | 100 以下    | トリクロロ酢酸           | mg/L | —          | 0.03 以下     |
| 大腸菌             | —      | 不検出     | 検出されないこと  | プロモジクロロメタン        | mg/L | —          | 0.03 以下     |
| カドミウム及びその化合物    | mg/L   | —       | 0.003 以下  | プロモホルム            | mg/L | —          | 0.09 以下     |
| 水銀及びその化合物       | mg/L   | —       | 0.0005 以下 | ホルムアルデヒド          | mg/L | —          | 0.08 以下     |
| セレン及びその化合物      | mg/L   | —       | 0.01 以下   | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | —          | 1.0 以下      |
| 鉛及びその化合物        | mg/L   | 0.001未満 | 0.01 以下   | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.018      | 0.2 以下      |
| ヒ素及びその化合物       | mg/L   | —       | 0.01 以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.005未満    | 0.3 以下      |
| 六価クロム化合物        | mg/L   | —       | 0.02 以下   | 銅及びその化合物          | mg/L | —          | 1.0 以下      |
| 亜硝酸態窒素          | mg/L   | —       | 0.04 以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | —          | 200 以下      |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L   | —       | 0.01 以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L | —          | 0.05 以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L   | —       | 10 以下     | 塩化物イオン            | mg/L | 7.3        | 200 以下      |
| フッ素及びその化合物      | mg/L   | —       | 0.8 以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 16         | 300 以下      |
| ホウ素及びその化合物      | mg/L   | —       | 1.0 以下    | 蒸発残留物             | mg/L | —          | 500 以下      |
| 四塩化炭素           | mg/L   | —       | 0.002 以下  | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | —          | 0.2 以下      |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L   | —       | 0.05 以下   | ジェオスミン            | mg/L | 0.000001未満 | 0.00001以下   |
| ※ 1,2-ジクロロエチレン  | mg/L   | —       | 0.04 以下   | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.000001未満 | 0.00001以下   |
| ジクロロメタン         | mg/L   | —       | 0.02 以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L | —          | 0.02 以下     |
| テトラクロロエチレン      | mg/L   | —       | 0.01 以下   | フェノール類            | mg/L | —          | 0.005 以下    |
| トリクロロエチレン       | mg/L   | —       | 0.01 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3未満      | 3 以下        |
| ベンゼン            | mg/L   | —       | 0.01 以下   | pH値               | —    | 7.2        | 5.8以上 8.6以下 |
| 塩素酸             | mg/L   | 0.06    | 0.6 以下    | 味                 | —    | 異常なし       | 異常でないこと     |
| クロロ酢酸           | mg/L   | —       | 0.02 以下   | 臭気                | —    | 異常なし       | 異常でないこと     |
| クロロホルム          | mg/L   | —       | 0.06 以下   | 色度                | 度    | 0.5未満      | 5 以下        |
| ジクロロ酢酸          | mg/L   | —       | 0.03 以下   | 濁度                | 度    | 0.1未満      | 2 以下        |
| ジブロモクロロメタン      | mg/L   | —       | 0.1 以下    | 残留塩素              | mg/L | 0.2        | —           |
| 臭素酸             | mg/L   | —       | 0.01 以下   |                   |      | -以下余白-     |             |
| 総トリハロメタン        | mg/L   | —       | 0.1 以下    |                   |      |            |             |

|       |                                  |       |          |
|-------|----------------------------------|-------|----------|
| 判 定   | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。    |       |          |
| 備 考   | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。   |       |          |
| 検査期日  | 2025 年 7 月 1 日 ～ 2025 年 7 月 17 日 |       |          |
| 検査機関  | 環境未来株式会社 総合検査センター                | 検査責任者 | 部長 小林 路子 |
| 検査の方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号                |       |          |

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

1/1

No. KM2500034801-A5-002


2025 年 7 月 18 日

加賀市長 宮元 陸 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業長野県第27号  
〒390-1242 長野県松本市大字和賀4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市梳町地1-6-1  
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市加部10-2  
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



|                 |                                                 |        |                     |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 依頼者             | 加賀市役所 上下水道部 水道課 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地加賀市役所 上下水道部 水道課 |        |                     |
| 採水日時            | 2025 年 7 月 1 日 (14時58分)                         | 受付年月日  | 2025 年 7 月 1 日      |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 県水片山津配水池片山津配水区千崎町 千崎町公民館屋外給水栓 浄水                |        |                     |
| 採水者             | 辻坂 誠 (所属) 環境未来株式会社                              |        |                     |
| 天候              | 前日 晴 当日 晴                                       | 採水時の温度 | 気温 32.0 ℃ 水温 25.0 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目            | 単位     | 検査結果    | 水質基準      | 検査項目              | 単位   | 検査結果       | 水質基準        |
|-----------------|--------|---------|-----------|-------------------|------|------------|-------------|
| 一般細菌            | CFU/mL | 0       | 100 以下    | トリクロロ酢酸           | mg/L | —          | 0.03 以下     |
| 大腸菌             | —      | 不検出     | 検出されないこと  | プロモジクロロメタン        | mg/L | —          | 0.03 以下     |
| カドミウム及びその化合物    | mg/L   | —       | 0.003 以下  | プロモホルム            | mg/L | —          | 0.09 以下     |
| 水銀及びその化合物       | mg/L   | —       | 0.0005 以下 | ホルムアルデヒド          | mg/L | —          | 0.08 以下     |
| セレン及びその化合物      | mg/L   | —       | 0.01 以下   | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | —          | 1.0 以下      |
| 鉛及びその化合物        | mg/L   | 0.001未満 | 0.01 以下   | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.028      | 0.2 以下      |
| ヒ素及びその化合物       | mg/L   | —       | 0.01 以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.006      | 0.3 以下      |
| 六価クロム化合物        | mg/L   | —       | 0.02 以下   | 銅及びその化合物          | mg/L | —          | 1.0 以下      |
| 亜硝酸態窒素          | mg/L   | —       | 0.04 以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | —          | 200 以下      |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L   | —       | 0.01 以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L | —          | 0.05 以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L   | —       | 10 以下     | 塩化物イオン            | mg/L | 5.8        | 200 以下      |
| フッ素及びその化合物      | mg/L   | —       | 0.8 以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 27         | 300 以下      |
| ホウ素及びその化合物      | mg/L   | —       | 1.0 以下    | 蒸発残留物             | mg/L | —          | 500 以下      |
| 四塩化炭素           | mg/L   | —       | 0.002 以下  | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | —          | 0.2 以下      |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L   | —       | 0.05 以下   | ジェオスミン            | mg/L | 0.000001未満 | 0.00001以下   |
| ※ 1,2-ジクロロエチレン  | mg/L   | —       | 0.04 以下   | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.000001未満 | 0.00001以下   |
| ジクロロメタン         | mg/L   | —       | 0.02 以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L | —          | 0.02 以下     |
| テトラクロロエチレン      | mg/L   | —       | 0.01 以下   | フェノール類            | mg/L | —          | 0.005 以下    |
| トリクロロエチレン       | mg/L   | —       | 0.01 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3未満      | 3 以下        |
| ベンゼン            | mg/L   | —       | 0.01 以下   | pH値               | —    | 7.3        | 5.8以上 8.6以下 |
| 塩素酸             | mg/L   | 0.05未満  | 0.6 以下    | 味                 | —    | 異常なし       | 異常でないこと     |
| クロロ酢酸           | mg/L   | —       | 0.02 以下   | 臭気                | —    | 異常なし       | 異常でないこと     |
| クロロホルム          | mg/L   | —       | 0.06 以下   | 色度                | 度    | 0.5未満      | 5 以下        |
| ジクロロ酢酸          | mg/L   | —       | 0.03 以下   | 濁度                | 度    | 0.1未満      | 2 以下        |
| ジブロモクロロメタン      | mg/L   | —       | 0.1 以下    | 残留塩素              | mg/L | 0.1        | —           |
| 臭素酸             | mg/L   | —       | 0.01 以下   |                   |      | -以下余白-     |             |
| 総トリハロメタン        | mg/L   | —       | 0.1 以下    |                   |      |            |             |

|       |                                  |       |          |
|-------|----------------------------------|-------|----------|
| 判 定   | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。    |       |          |
| 備 考   | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。   |       |          |
| 検査期日  | 2025 年 7 月 1 日 ～ 2025 年 7 月 17 日 |       |          |
| 検査機関  | 環境未来株式会社 総合検査センター                | 検査責任者 | 部長 小林 路子 |
| 検査の方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号                |       |          |

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2500034801-A5-003

2025 年 7 月 18 日

加賀市長 宮元 陸 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業長野県第27号  
〒390-1242 長野県松本市大字和井4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市梳田町地1-6-1  
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市御前10-6-2  
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



|                 |                                                 |        |                     |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 依頼者             | 加賀市役所 上下水道部 水道課 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地加賀市役所 上下水道部 水道課 |        |                     |
| 採水日時            | 2025 年 7 月 1 日 (14時19分)                         | 受付年月日  | 2025 年 7 月 1 日      |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 県水大聖寺配水池大聖寺配水区塩屋町 塩屋地区公民館屋外給水栓 浄水               |        |                     |
| 採水者             | 辻坂 誠 (所属) 環境未来株式会社                              |        |                     |
| 天候              | 前日 晴 当日 晴                                       | 採水時の温度 | 気温 30.0 ℃ 水温 26.5 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目            | 単位     | 検査結果    | 水質基準      | 検査項目              | 単位   | 検査結果       | 水質基準        |
|-----------------|--------|---------|-----------|-------------------|------|------------|-------------|
| 一般細菌            | CFU/mL | 0       | 100 以下    | トリクロロ酢酸           | mg/L | —          | 0.03 以下     |
| 大腸菌             | —      | 不検出     | 検出されないこと  | プロモジクロロメタン        | mg/L | —          | 0.03 以下     |
| カドミウム及びその化合物    | mg/L   | —       | 0.003 以下  | プロモホルム            | mg/L | —          | 0.09 以下     |
| 水銀及びその化合物       | mg/L   | —       | 0.0005 以下 | ホルムアルデヒド          | mg/L | —          | 0.08 以下     |
| セレン及びその化合物      | mg/L   | —       | 0.01 以下   | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | —          | 1.0 以下      |
| 鉛及びその化合物        | mg/L   | 0.001未満 | 0.01 以下   | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.033      | 0.2 以下      |
| ヒ素及びその化合物       | mg/L   | —       | 0.01 以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.005未満    | 0.3 以下      |
| 六価クロム化合物        | mg/L   | —       | 0.02 以下   | 銅及びその化合物          | mg/L | —          | 1.0 以下      |
| 亜硝酸態窒素          | mg/L   | —       | 0.04 以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | —          | 200 以下      |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L   | —       | 0.01 以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L | —          | 0.05 以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L   | —       | 10 以下     | 塩化物イオン            | mg/L | 5.8        | 200 以下      |
| フッ素及びその化合物      | mg/L   | —       | 0.8 以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 26         | 300 以下      |
| ホウ素及びその化合物      | mg/L   | —       | 1.0 以下    | 蒸発残留物             | mg/L | —          | 500 以下      |
| 四塩化炭素           | mg/L   | —       | 0.002 以下  | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | —          | 0.2 以下      |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L   | —       | 0.05 以下   | ジェオスミン            | mg/L | 0.000001未満 | 0.00001以下   |
| ※ 1,2-ジクロロエチレン  | mg/L   | —       | 0.04 以下   | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.000001未満 | 0.00001以下   |
| ジクロロメタン         | mg/L   | —       | 0.02 以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L | —          | 0.02 以下     |
| テトラクロロエチレン      | mg/L   | —       | 0.01 以下   | フェノール類            | mg/L | —          | 0.005 以下    |
| トリクロロエチレン       | mg/L   | —       | 0.01 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3未満      | 3 以下        |
| ベンゼン            | mg/L   | —       | 0.01 以下   | pH値               | —    | 7.4        | 5.8以上 8.6以下 |
| 塩素酸             | mg/L   | 0.05未満  | 0.6 以下    | 味                 | —    | 異常なし       | 異常でないこと     |
| クロロ酢酸           | mg/L   | —       | 0.02 以下   | 臭気                | —    | 異常なし       | 異常でないこと     |
| クロロホルム          | mg/L   | —       | 0.06 以下   | 色度                | 度    | 0.5未満      | 5 以下        |
| ジクロロ酢酸          | mg/L   | —       | 0.03 以下   | 濁度                | 度    | 0.1未満      | 2 以下        |
| ジブロモクロロメタン      | mg/L   | —       | 0.1 以下    | 残留塩素              | mg/L | 0.1        | —           |
| 臭素酸             | mg/L   | —       | 0.01 以下   |                   |      | -以下余白-     |             |
| 総トリハロメタン        | mg/L   | —       | 0.1 以下    |                   |      |            |             |

|       |                                  |       |          |
|-------|----------------------------------|-------|----------|
| 判 定   | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。    |       |          |
| 備 考   | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。   |       |          |
| 検査期日  | 2025 年 7 月 1 日 ～ 2025 年 7 月 17 日 |       |          |
| 検査機関  | 環境未来株式会社 総合検査センター                | 検査責任者 | 部長 小林 路子 |
| 検査の方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号                |       |          |

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

1/1

No. KM2500034801-A5-004  
2025 年 7 月 18 日

加賀市長 宮元 陸 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業長野県第27号  
〒390-1242 長野県松本市大字和井4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市梳町地1-6-1  
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市御前10-2  
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



|                 |                                                 |        |                     |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 依頼者             | 加賀市役所 上下水道部 水道課 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地加賀市役所 上下水道部 水道課 |        |                     |
| 採水日時            | 2025 年 7 月 1 日 (09時10分)                         | 受付年月日  | 2025 年 7 月 1 日      |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 山中配水池 山中浄水場内試験室 浄水                              |        |                     |
| 採水者             | 辻坂 誠 (所属) 環境未来株式会社                              |        |                     |
| 天候              | 前日 晴 当日 晴                                       | 採水時の温度 | 気温 20.0 ℃ 水温 19.0 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目            | 単位     | 検査結果    | 水質基準      | 検査項目              | 単位   | 検査結果       | 水質基準        |
|-----------------|--------|---------|-----------|-------------------|------|------------|-------------|
| 一般細菌            | CFU/mL | 0       | 100 以下    | トリクロロ酢酸           | mg/L | —          | 0.03 以下     |
| 大腸菌             | —      | 不検出     | 検出されないこと  | プロモジクロロメタン        | mg/L | —          | 0.03 以下     |
| カドミウム及びその化合物    | mg/L   | —       | 0.003 以下  | プロモホルム            | mg/L | —          | 0.09 以下     |
| 水銀及びその化合物       | mg/L   | —       | 0.0005 以下 | ホルムアルデヒド          | mg/L | —          | 0.08 以下     |
| セレン及びその化合物      | mg/L   | —       | 0.01 以下   | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | —          | 1.0 以下      |
| 鉛及びその化合物        | mg/L   | 0.001未満 | 0.01 以下   | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.019      | 0.2 以下      |
| ヒ素及びその化合物       | mg/L   | —       | 0.01 以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.005未満    | 0.3 以下      |
| 六価クロム化合物        | mg/L   | —       | 0.02 以下   | 銅及びその化合物          | mg/L | —          | 1.0 以下      |
| 亜硝酸態窒素          | mg/L   | —       | 0.04 以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | —          | 200 以下      |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L   | —       | 0.01 以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L | —          | 0.05 以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L   | —       | 10 以下     | 塩化物イオン            | mg/L | 7.1        | 200 以下      |
| フッ素及びその化合物      | mg/L   | —       | 0.8 以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 17         | 300 以下      |
| ホウ素及びその化合物      | mg/L   | —       | 1.0 以下    | 蒸発残留物             | mg/L | —          | 500 以下      |
| 四塩化炭素           | mg/L   | —       | 0.002 以下  | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | —          | 0.2 以下      |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L   | —       | 0.05 以下   | ジェオスミン            | mg/L | 0.000001   | 0.00001以下   |
| ※ 1,2-ジクロロエチレン  | mg/L   | —       | 0.04 以下   | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.000001未満 | 0.00001以下   |
| ジクロロメタン         | mg/L   | —       | 0.02 以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L | —          | 0.02 以下     |
| テトラクロロエチレン      | mg/L   | —       | 0.01 以下   | フェノール類            | mg/L | —          | 0.005 以下    |
| トリクロロエチレン       | mg/L   | —       | 0.01 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3未満      | 3 以下        |
| ベンゼン            | mg/L   | —       | 0.01 以下   | pH値               | —    | 7.1        | 5.8以上 8.6以下 |
| 塩素酸             | mg/L   | 0.05未満  | 0.6 以下    | 味                 | —    | 異常なし       | 異常でないこと     |
| クロロ酢酸           | mg/L   | —       | 0.02 以下   | 臭気                | —    | 異常なし       | 異常でないこと     |
| クロロホルム          | mg/L   | —       | 0.06 以下   | 色度                | 度    | 0.5未満      | 5 以下        |
| ジクロロ酢酸          | mg/L   | —       | 0.03 以下   | 濁度                | 度    | 0.1未満      | 2 以下        |
| ジブロモクロロメタン      | mg/L   | —       | 0.1 以下    | 残留塩素              | mg/L | 0.4        | —           |
| 臭素酸             | mg/L   | —       | 0.01 以下   |                   |      | -以下余白-     |             |
| 総トリハロメタン        | mg/L   | —       | 0.1 以下    |                   |      |            |             |

|       |                                  |       |          |
|-------|----------------------------------|-------|----------|
| 判 定   | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。    |       |          |
| 備 考   | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。   |       |          |
| 検査期日  | 2025 年 7 月 1 日 ～ 2025 年 7 月 17 日 |       |          |
| 検査機関  | 環境未来株式会社 総合検査センター                | 検査責任者 | 部長 小林 路子 |
| 検査の方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号                |       |          |

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

1/1

No. KM2500034801-A5-005  
2025 年 7 月 18 日

加賀市長 宮元 陸 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業長野県第27号  
〒390-1242 長野県松本市大字和賀4010-5  
**環境未来株式会社 総合検査センター**  
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県松山市荒瀬町地1-6-1  
技術センター 〒385-0054 長野県松本市御園10-6-2  
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



|                 |                                                 |        |                     |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 依頼者             | 加賀市役所 上下水道部 水道課 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地加賀市役所 上下水道部 水道課 |        |                     |
| 採水日時            | 2025 年 7 月 1 日 (08時13分)                         | 受付年月日  | 2025 年 7 月 1 日      |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 九谷ダム水源山中浄水場塚谷配水区山中温泉中田町 中田公園内給水栓 浄水             |        |                     |
| 採水者             | 辻坂 誠 (所属) 環境未来株式会社                              |        |                     |
| 天候              | 前日 晴 当日 晴                                       | 採水時の温度 | 気温 26.0 ℃ 水温 21.5 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目            | 単位     | 検査結果    | 水質基準      | 検査項目              | 単位   | 検査結果       | 水質基準        |
|-----------------|--------|---------|-----------|-------------------|------|------------|-------------|
| 一般細菌            | CFU/mL | 0       | 100 以下    | トリクロロ酢酸           | mg/L | —          | 0.03 以下     |
| 大腸菌             | —      | 不検出     | 検出されないこと  | プロモジクロロメタン        | mg/L | —          | 0.03 以下     |
| カドミウム及びその化合物    | mg/L   | —       | 0.003 以下  | プロモホルム            | mg/L | —          | 0.09 以下     |
| 水銀及びその化合物       | mg/L   | —       | 0.0005 以下 | ホルムアルデヒド          | mg/L | —          | 0.08 以下     |
| セレン及びその化合物      | mg/L   | —       | 0.01 以下   | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | —          | 1.0 以下      |
| 鉛及びその化合物        | mg/L   | 0.001未満 | 0.01 以下   | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.017      | 0.2 以下      |
| ヒ素及びその化合物       | mg/L   | —       | 0.01 以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.005未満    | 0.3 以下      |
| 六価クロム化合物        | mg/L   | —       | 0.02 以下   | 銅及びその化合物          | mg/L | —          | 1.0 以下      |
| 亜硝酸態窒素          | mg/L   | —       | 0.04 以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | —          | 200 以下      |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L   | —       | 0.01 以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L | —          | 0.05 以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L   | —       | 10 以下     | 塩化物イオン            | mg/L | 7.3        | 200 以下      |
| フッ素及びその化合物      | mg/L   | —       | 0.8 以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 16         | 300 以下      |
| ホウ素及びその化合物      | mg/L   | —       | 1.0 以下    | 蒸発残留物             | mg/L | —          | 500 以下      |
| 四塩化炭素           | mg/L   | —       | 0.002 以下  | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | —          | 0.2 以下      |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L   | —       | 0.05 以下   | ジェオスミン            | mg/L | 0.000001未満 | 0.00001以下   |
| ※ 1,2-ジクロロエチレン  | mg/L   | —       | 0.04 以下   | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.000001未満 | 0.00001以下   |
| ジクロロメタン         | mg/L   | —       | 0.02 以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L | —          | 0.02 以下     |
| テトラクロロエチレン      | mg/L   | —       | 0.01 以下   | フェノール類            | mg/L | —          | 0.005 以下    |
| トリクロロエチレン       | mg/L   | —       | 0.01 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3未満      | 3 以下        |
| ベンゼン            | mg/L   | —       | 0.01 以下   | pH値               | —    | 7.0        | 5.8以上 8.6以下 |
| 塩素酸             | mg/L   | 0.06    | 0.6 以下    | 味                 | —    | 異常なし       | 異常でないこと     |
| クロロ酢酸           | mg/L   | —       | 0.02 以下   | 臭気                | —    | 異常なし       | 異常でないこと     |
| クロロホルム          | mg/L   | —       | 0.06 以下   | 色度                | 度    | 0.5未満      | 5 以下        |
| ジクロロ酢酸          | mg/L   | —       | 0.03 以下   | 濁度                | 度    | 0.1未満      | 2 以下        |
| ジブロモクロロメタン      | mg/L   | —       | 0.1 以下    | 残留塩素              | mg/L | 0.2        | —           |
| 臭素酸             | mg/L   | —       | 0.01 以下   |                   |      | -以下余白-     |             |
| 総トリハロメタン        | mg/L   | —       | 0.1 以下    |                   |      |            |             |

|       |                                  |       |          |
|-------|----------------------------------|-------|----------|
| 判 定   | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。    |       |          |
| 備 考   | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。   |       |          |
| 検査期日  | 2025 年 7 月 1 日 ~ 2025 年 7 月 17 日 |       |          |
| 検査機関  | 環境未来株式会社 総合検査センター                | 検査責任者 | 部長 小林 路子 |
| 検査の方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号                |       |          |

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

1/1

No. KM2500034801-A5-006  
2025 年 7 月 18 日

加賀市長 宮元 陸 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業長野県第27号  
〒390-1242 長野県松本市大字和井4010-5  
**環境未来株式会社 総合検査センター**  
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県松山市荒瀬町地1-6-1  
技術センター 〒385-0054 長野県松本市御園10-6-2  
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



|                 |                                                 |        |                     |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 依頼者             | 加賀市役所 上下水道部 水道課 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地加賀市役所 上下水道部 水道課 |        |                     |
| 採水日時            | 2025 年 7 月 1 日 (08時40分)                         | 受付年月日  | 2025 年 7 月 1 日      |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 九谷ダム水源山中浄水場山中配水区山中温泉今立町 今立町地内末端ドレン 浄水           |        |                     |
| 採水者             | 辻坂 誠 (所属) 環境未来株式会社                              |        |                     |
| 天候              | 前日 晴 当日 晴                                       | 採水時の温度 | 気温 28.0 ℃ 水温 22.0 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目            | 単位     | 検査結果    | 水質基準      | 検査項目              | 単位   | 検査結果       | 水質基準        |
|-----------------|--------|---------|-----------|-------------------|------|------------|-------------|
| 一般細菌            | CFU/mL | 0       | 100 以下    | トリクロロ酢酸           | mg/L | —          | 0.03 以下     |
| 大腸菌             | —      | 不検出     | 検出されないこと  | プロモジクロロメタン        | mg/L | —          | 0.03 以下     |
| カドミウム及びその化合物    | mg/L   | —       | 0.003 以下  | プロモホルム            | mg/L | —          | 0.09 以下     |
| 水銀及びその化合物       | mg/L   | —       | 0.0005 以下 | ホルムアルデヒド          | mg/L | —          | 0.08 以下     |
| セレン及びその化合物      | mg/L   | —       | 0.01 以下   | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | —          | 1.0 以下      |
| 鉛及びその化合物        | mg/L   | 0.001未満 | 0.01 以下   | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.012      | 0.2 以下      |
| ヒ素及びその化合物       | mg/L   | —       | 0.01 以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.044      | 0.3 以下      |
| 六価クロム化合物        | mg/L   | —       | 0.02 以下   | 銅及びその化合物          | mg/L | —          | 1.0 以下      |
| 亜硝酸態窒素          | mg/L   | —       | 0.04 以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | —          | 200 以下      |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L   | —       | 0.01 以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L | —          | 0.05 以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L   | —       | 10 以下     | 塩化物イオン            | mg/L | 7.6        | 200 以下      |
| フッ素及びその化合物      | mg/L   | —       | 0.8 以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 16         | 300 以下      |
| ホウ素及びその化合物      | mg/L   | —       | 1.0 以下    | 蒸発残留物             | mg/L | —          | 500 以下      |
| 四塩化炭素           | mg/L   | —       | 0.002 以下  | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | —          | 0.2 以下      |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L   | —       | 0.05 以下   | ジェオスミン            | mg/L | 0.000001未満 | 0.00001以下   |
| ※ 1,2-ジクロロエチレン  | mg/L   | —       | 0.04 以下   | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.000001未満 | 0.00001以下   |
| ジクロロメタン         | mg/L   | —       | 0.02 以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L | —          | 0.02 以下     |
| テトラクロロエチレン      | mg/L   | —       | 0.01 以下   | フェノール類            | mg/L | —          | 0.005 以下    |
| トリクロロエチレン       | mg/L   | —       | 0.01 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3未満      | 3 以下        |
| ベンゼン            | mg/L   | —       | 0.01 以下   | pH値               | —    | 7.2        | 5.8以上 8.6以下 |
| 塩素酸             | mg/L   | 0.09    | 0.6 以下    | 味                 | —    | 異常なし       | 異常でないこと     |
| クロロ酢酸           | mg/L   | —       | 0.02 以下   | 臭気                | —    | 異常なし       | 異常でないこと     |
| クロロホルム          | mg/L   | —       | 0.06 以下   | 色度                | 度    | 0.7        | 5 以下        |
| ジクロロ酢酸          | mg/L   | —       | 0.03 以下   | 濁度                | 度    | 0.1未満      | 2 以下        |
| ジブロモクロロメタン      | mg/L   | —       | 0.1 以下    | 残留塩素              | mg/L | 0.2        | —           |
| 臭素酸             | mg/L   | —       | 0.01 以下   |                   |      | -以下余白-     |             |
| 総トリハロメタン        | mg/L   | —       | 0.1 以下    |                   |      |            |             |

|       |                                  |       |          |
|-------|----------------------------------|-------|----------|
| 判 定   | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。    |       |          |
| 備 考   | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。   |       |          |
| 検査期日  | 2025 年 7 月 1 日 ～ 2025 年 7 月 17 日 |       |          |
| 検査機関  | 環境未来株式会社 総合検査センター                | 検査責任者 | 部長 小林 路子 |
| 検査の方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号                |       |          |

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。