水質検査結果報告書

No. KM2500034801-A21-009
2026 年 2 月 16 日

加賀市長　山田利明　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市大字村井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県笛吹市高橋町池1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市中込割106-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	加賀市役所　上下水道部　水道課　石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地加賀市役所 上下水道部 水道課		
採水日時	2026 年 2 月 3 日　(14時35分)	受付年月日	2026 年 2 月 3 日
採水場所名（水道名等）	九谷ダム水源　原水		
採水者	辻坂 誠　（所属）環境未来株式会社		
天候	前日　雪　当日　曇	採水時の温度	気温　7.0 ℃　水温　4.4 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	目標値
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.000005	0.00005以下（暫定目標値）
		-以下余白-		

判定	
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 2 月 3 日 ～ 2026 年 2 月 13 日
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター　検査責任者　部長　小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号及び平成15年健水発第1010001号

「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2500034801-A21-010
2026 年 2 月 16 日

加賀市長　山田利明　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]他1-6-1
技術センター　〒385-0054　[illegible]1-6-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	加賀市役所　上下水道部　水道課　石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地加賀市役所 上下水道部 水道課		
採水日時	2026 年 2 月 3 日　(13時55分)	受付年月日	2026 年 2 月 3 日
採水場所名（水道名等）	生水水源　原水		
採水者	辻坂 誠　（所属）環境未来株式会社		
天候	前日　雪　当日　曇	採水時の温度	気温 3.0 ℃　水温 4.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	目標値
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.000005	0.00005以下（暫定目標値）
		-以下余白-		

判定	
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 2 月 3 日 ～ 2026 年 2 月 13 日
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター　検査責任者　部長　小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号及び平成15年健水発第1010001号

「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)」の略称です。