

		採水年月日		2026年8月5日	2026年8月5日	2026年8月5日	2026年8月5日	2026年8月5日	2026年8月5日
		水源名		九段ダム水源山中清水水場山代配水区篠田町	横水片山浄配水池片山浄配水区千崎町	横水大聖寺配水池大聖寺配水区塩屋町	山中配水池	九段ダム水源山中清水水場篠田配水池山中温泉中田町	九段ダム水源山中清水水場山中配水区山中温泉今山町
		採水場所		箱宮町公民館 屋外給水栓	千崎町公民館 屋外給水栓	塩屋地区公民館 屋外給水栓	山中清水水場 試験室（サンプリング水（5号配水区））	中田児童公園内 屋外給水栓	山中温泉今立町地内 末端ドレン
		浄水・原水		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
		水温（℃）		28.1	26.4	28.4	20.5	25.5	24.2
番号	項目	基準値	定量下限値						
1	一般細菌	100個/ml以下	－	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ホウ素及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	－
4	水銀及びその化合物	0.0005 "	0.00005 "	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	－
5	ヒ素及びその化合物	0.01 "	0.001 "	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	－
6	鉛及びその化合物	0.01 "	0.001 "	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 "	0.001 "	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	－
8	六価クロム化合物	0.02 "	0.002 "	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	－
9	亜硝酸態窒素	0.04 "	0.004 "	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	－
10	シアン化物イオン及び氰化シアン	0.01 "	0.001 "	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 "	0.1 "	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	－
12	フッ素及びその化合物	0.8 "	0.08 "	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0 "	0.1 "	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	－
14	四塩化炭素	0.002 "	0.0002 "	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	－
15	1,4-ジオキサン	0.05 "	0.005 "	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	－
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	0.04 "	0.0005 "	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	－
17	ジクロロメタン	0.02 "	0.0005 "	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	－
18	トリクロロメタン	0.01 "	0.0005 "	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	－
19	トリクロロエタン	0.01 "	0.0005 "	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	－
20	PFOS及びPFOA	0.00005 "	0.00005 "	0.000005 mg/L 未満	0.000005 mg/L 未満	0.000005 mg/L 未満	0.000005 mg/L 未満	0.000005 mg/L 未満	0.000005 mg/L 未満
21	ベンゼン	0.01 "	0.0005 "	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	－
22	塩素酸	0.6 "	0.06 "	0.07 mg/L	0.07 mg/L	0.07 mg/L	0.07 mg/L	0.08 mg/L	0.09 mg/L
23	クロロ酢酸	0.02 "	0.002 "	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	－
24	クロロホルム	0.06 "	0.0005 "	0.011 mg/L	0.017 mg/L	0.018 mg/L	0.0099 mg/L	0.011 mg/L	－
25	ジクロロ酢酸	0.03 "	0.003 "	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.004 mg/L	0.003 mg/L 未満	－
26	ジブテロクロメタン	0.1 "	0.0005 "	0.0021 mg/L	0.0023 mg/L	0.0022 mg/L	0.0014 mg/L	0.0021 mg/L	－
27	臭素酸	0.01 "	0.001 "	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	－
28	トリクロロメタン	0.1 "	0.0005 "	0.021 mg/L	0.027 mg/L	0.028 mg/L	0.016 mg/L	0.019 mg/L	－
29	トリクロロ酢酸	0.03 "	0.003 "	0.007 mg/L	0.01 mg/L	0.011 mg/L	0.004 mg/L	0.007 mg/L	－
30	ブロメジクロロメタン	0.03 "	0.0005 "	0.0068 mg/L	0.0078 mg/L	0.0075 mg/L	0.0046 mg/L	0.0058 mg/L	－
31	ブロホルム	0.09 "	0.0005 "	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	－
32	ホルムアルデヒド	0.08 "	0.008 "	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	－
33	亜鉛及びその化合物	1.0 "	0.01 "	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	－
34	カドミウム及びその化合物	0.2 "	0.01 "	0.02 mg/L	0.06 mg/L	0.06 mg/L	0.03 mg/L	0.02 mg/L	0.02 mg/L
35	鉄及びその化合物	0.3 "	0.01 "	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.03 mg/L
36	銅及びその化合物	1.0 "	0.01 "	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	－
37	バリウム及びその化合物	200 "	0.1 "	7.1 mg/L	6.4 mg/L	6.4 mg/L	7.2 mg/L	7.1 mg/L	－
38	マンガン及びその化合物	0.05 "	0.005 "	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	－
39	塩化物イオン	200 "	0.2 "	7.7 mg/L	7.2 mg/L	7.4 mg/L	7.6 mg/L	7.7 mg/L	7.8 mg/L
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 "	1 "	18 mg/L	38 mg/L	37 mg/L	18 mg/L	17 mg/L	18 mg/L
41	蒸発残留物	500 "	1 "	50 mg/L	71 mg/L	79 mg/L	47 mg/L	50 mg/L	－
42	陰イオン界面活性剤	0.2 "	0.02 "	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	－
43	ジエチルシロ	0.00001 "	0.000001 "	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
44	2-メチルイソブチレート	0.00001 "	0.000001 "	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
45	非イオン界面活性剤	0.02 "	0.005 "	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	－
46	フェノール類	0.005 "	0.0005 "	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	－
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 "	0.2 "	0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
48	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.4	7.5	6.9	7.1	7.3
49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	0.5 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
52	濁度	2度以下	0.1 度	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	－	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L